

Necesar

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cant.
1	Pompa SADU 100 x 3, Q= 90 mc/h, H= 60 mcA, P= 45 KW, N= 3000 rot/min	Buc	1
2	Pompa CRIS 125 Q= 120 mc/h; H=15 mcA; P = 11 KW	Buc	1
3	Pompa ACV-50-D; Q = 16 mc/h, H=15 mcA, P = 3 kW, n=1500 rot/min	Buc	1
4	Pompa LOTRU 65 ; P= 7,5 KW , n=3000 rot/min; Q=30mc/h ; H= 35mcA	Buc	1
5	Pompa adaos SADU 50x 4, 2 mc/h, H =45 mcA, 2,2 KW	Buc	1
6	Pompa LOTRU 65; P= 1,1 KW, n =1500 rot/min, Q= 20 mc/h, H= 8 mcA	Buc	1
TOTAL: 50.390 lei			

- *Achiziționarea se va face pe bază de comanda/contract de la firma câștigătoare conform cu Raportul achizitiei directe din SEAP;*
- *Caracteristicile tehnice si functionale ale produsului:conform Specificatiilor tehnice nr.: 22178/29.10.2018, 22183/29.10.2018, 22185/29.10.2018, 22187/29.10.2018, 22189/29.10.2018, 22204/2910.2018,*

Cerințe minime și obligatorii:

- Pompa SADU 100 x 3, Q= 90 mc/h, H= 60 mcA, P= 45 KW, N= 3000 rot/min.

Pompa functioneaza in pozitie orizontala si trebuie sa contina pompa in sine, motor electric, placa de baza, cuplaj, aparatoare; aspiratia orizontala $D_{ext} = 120\text{mm}$, refulare verticala $D_{ext} = 120\text{mm}$.

- Pompa CRIS 125, Q= 120 mc/h; $H_{min}=15\text{ mcA}$; P = 11 KW; n=1500 rot/min

Pompa functioneaza in pozitie orizontala si trebuie sa contina pompa in sine, motor electric, placa de baza, cuplaj, aparatoare; aspiratia orizontala $D_n = 125\text{mm}$, refulare verticala $D_n = 100\text{mm}$.

Pompa este de circulatie agent termic si componentele trebuie sa reziste la temperaturi cuprinse intre $60 \div 90^\circ\text{C}$.

- Pompa ACV 50- D ; Q = 16 mc/h, H=15 mcA, P = 3 kW, n=1500 rot/min;

Pompa functioneaza in pozitie verticala in mediu umed si trebuie sa contina pompa in sine, motor electric, D_n aspiratie/refulare = 100 mm, lungime totala = 2300 mm, ungere cu vasilina.

- Pompa adaos Lotru 65, P= 1,1 KW, n =1500 rot/min, Q= 20 mc/h, H= 8 mcA ;

Pompa functioneaza in pozitie orizontala si trebuie sa contina pompa in sine, motor electric, placa de baza, cuplaj, aparatoare; aspiratia orizontala $D_{aspiratie} = 50\text{ mm}$, refulare verticala $D_{refulare} = 50\text{mm}$.

Pompa este folosita pentru recirculatie apa calda menajera.

- Pompa adaos SADU 50x 4, Q=2 mc/h, H =45 mcA, P=2,2 KW, n=3000 rot/min; D_n aspiratie = 50mm, D_n refulare = 40mm.

Pompa functioneaza in pozitie orizontala si trebuie sa contina pompa in sine, motor electric, placa de baza, cuplaj, aparatoare.

Pompa este folosita pentru adaos apa in circuitul secundar de termoficare.

- Pompa LOTRU 65, P= 7,5 KW , n=3000 rot/min; Q=30mc/h ; H= 35mcA; aspiratia axiala -

D_n aspiratie = 65mm, refulare verticala - D_n refulare = 50mm.

Pompa functioneaza in pozitie orizontala si trebuie sa contina pompa in sine, motor electric, placa de baza, cuplaj, aparatoare. Pompa este necesara pentru alimentarea statiei de apa demineralizata cu apa industrială.

- *Furnizorul/producătorul declarat câștigător trebuie să dețină Certificat ISO 9001, certificat de calitate, declarație de conformitate.*
- *Termen de livrare: max.30 de zile de la comanda fermă;*
Produsul va fi însoțit la livrare de: factura, certificat de calitate, declarație de conformitate; certificat de garanție, cartea tehnică a echipamentului. De asemenea se solicită ca furnizorul să asigure garanția de bună funcționare, calitate și performanțele echipamentelor pentru o perioadă de 2 ani de la livrare și service și asistență tehnică pe perioada de post garanție .
- *Livrarea se va face la sediul RATEN ICN din Mioveni fără alte costuri suplimentare;*
- *Condiții de plată: cu OP la 30 de zile de la punerea în funcțiune.*