

Necesar

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cant.
2	Pompa CRIS 125 Q= 120 mc/h; H=15 mcA; P = 11 KW	Buc	1
3	Pompa ACV-50-D; Q = 16 mc/h, H=15 mcA, P = 3 kW, n=1500 rot/min	Buc	1
4	Pompa LOTRU 65 ; P= 7,5 KW , n=3000 rot/min;Q=30mc/h ; H= 35mcA	Buc	1
6	Pompa LOTRU 65; P= 1,1 KW, n =1500 rot/min, Q= 20 mc/h, H= 8 mcA	Buc	1
TOTAL: 28.785,00 lei			

- *Achiziționarea se va face pe bază de comanda/contract de la firma câștigătoare conform cu Raportul achizitiei directe din SEAP;*
- *Caracteristicile tehnice si functionale ale produsului:conform Specificatiilor tehnice nr.: 22178/29.10.2018, 22189/29.10.2018, 9713/10.05.2019,9712/10.05.2019.*

Cerințe minime și obligatorii:

- Pompa CRIS 125, Q= 120 mc/h; H_{min}=15 mcA; P = 11 KW; n=1500 rot/min

Pompa functioneaza in pozitie orizontala si trebuie sa contina pompa in sine, motor electric, placa de baza, cuplaj, aparatoare; aspiratia orizontala Dn = 125mm, refulare verticala Dn = 100mm.

Pompa este de circulatie agent termic si componentele trebuie sa reziste la temperaturi cuprinse intre 60 ÷ 90°C.

- Pompa ACV 50- D ; Q = 16 mc/h, H=15 mcA, P = 3 kW, n=1500 rot/min; Dn aspiratie/refulare = 50 mm, lungime de montaj a electropompei = 2300 mm (la care se adauga cota de montaj a motorului electric)

Pompa functioneaza in pozitie verticala in mediu umed pentru namoluri si ape uzate reziduale si menajere cu sustensii grosiere, trebuie sa contina pompa in sine si motor electric.

- Pompa adaos Lotru 65, P= 1,1 KW, n =1500 rot/min, Q= 20 mc/h, H= 8 mcA ;

Pompa functioneaza in pozitie orizontala si trebuie sa contina pompa in sine, motor electric, placa de baza, cuplaj, aparatoare; aspiratia orizontala D_{aspiratie} = 50 mm, refulare verticala D_{refulare} = 50mm.

Pompa este folosita pentru recirculatie apa calda menajera.

- Pompa LOTRU 65, P= 7,5 KW , n=3000 rot/min;Q=30mc/h ; H= 35mcA; aspiratia axiala - Dn aspiratie = 65mm, refulare verticala - Dn refulare = 50mm.

Pompa functioneaza in pozitie orizontala si trebuie sa contina pompa in sine, motor electric, placa de baza, cuplaj, aparatoare. Pompa este necesara pentru alimentarea statiei de apa demineralizata cu apa industriala.

- *Furnizorul/producătorul declarat câștigător trebuie să dețină Certificat ISO 9001, certificat de calitate, declarație de conformitate.*

- *Termen de livrare: max.30 de zile de la comanda fermă;*

Produsul va fi insotit la livrare de: factura, certificat de calitate, declaratie de conformitate; certificat de garantie, cartea tehnica a echipamentului. De asemenea se solicita ca furnizorul sa asigure garantia de buna functionare, calitate si performantele echipamentelor pentru o perioada de 2 ani de la livrare si service si asistenta tehnica pe perioada de post garantie .

- *Livrarea se va face la sediul RATEN ICN din Mioveni fără alte costuri suplimentare;*
- *Condiții de plată: cu OP la 30 de zile de la punerea în funcțiune.*