

Anexa D
Compartiment: **Sv. 10 SUPP**
Nr. înregistrare:

APROBAT
DIRECTOR,
Dr. ing. Constantin PĂUNOIU

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

- DENUMIREA SERVICIULUI : **Servicii de întreținere și efectuare lucrări de revizie tehnică periodică a sistemelor de detecție și semnalizare incendiu (centrale, detectori și butoane) de pe platforma RATEN ICN.**
- CODUL CPV: **50413200-5**
- STANDARDE, CODURI, NORME APLICABILE: **N/A**
- CARACTERISTICI TEHNICE ȘI FUNCȚIONALE:

Sistemele de semnalizare/ alarmare și alertare în caz de incendiu de pe platforma RATEN ICN necesită executarea verificărilor/ reviziilor tehnice periodice cu o firmă autorizată și specializată, conform legislației în vigoare în domeniul Situațiilor de Urgență. De asemenea, sistemele sunt supuse inspecțiilor și controalelor periodice de către inspectorii ISU:

Nr. crt	Denumire centrală (locație)	Buc.	Butoane TOTAL	Detectori	Sirene
1	Centrală BENTEL J 424 (Remiza PSI)	1	-	-	1
2	Centrală KENTEC-SYNCR0 (Secția 2 Reactor)	1	10	10	1
3	Centrală BENTEL J 506-F/24 (Secțiile 3 și 11)	1	8	11	1
4	Centrală 2X-F1-FB (Lab. 4 LEPI)	1	4	12	1
5	Centrală BENTEL J 506-F/24 (Secția 7 TAR)	1	7	9	1
6	Centrală BENTEL J 524-F (RATEN și AN&DR)	1	3	11	1
7	Centrală WIN FLEX (Depozit general - chimicale)	1	3	2	1

În completarea Listei cu sistemele de detecție și semnalizare incendiu de pe platforma RATEN ICN Pitești, vă transmitem locațiile în care se află doar butoane de alarmare, aferente Centralei BENTEL J 424 (Remiză PSI):

- Pavilion Coordonare
- Secția 1
- Secția 6 – pavilion MEU
- Secția 6 – Centrala Termică
- Secția 6 – Stația 110/6 KV
- Atelierul 8.

- AMBALAREA , MARCAREA, ETICHETAREA: **Conform normativelor, Ordin MAI nr. 163/2007.**

6. CERINTE DE ASIGURAREA CALITĂȚII:

Institutul de Cercetari Nucleare este Sucursala a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN) care isi desfasoara activitatea in domeniul nuclear si se supune cerintelor normelor CNCAN, organism de reglementare in acest domeniu, iar conform prevederilor acestora toti furnizorii trebuie sa aiba un Sistem de Management al Calitatii certificat conform ISO 9001:2015.

Avize, aprobări de model, buletine de verificare, licențe de import/ export (CNCAN, ISCIR, INM, ANCESIAC etc.). Prestatorul de servicii să fie autorizat de Ministerul Administrației și Internelor – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și pentru executarea verificărilor pentru un sistem de tip FIKE.

7. CONDIȚII DE RECEPȚIE: *Proces verbal și buletine de verificare.*

8. TERMEN DE LIVRARE: *Dec. 2024*

9. GARANȚIE, SERVICE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ: *12 luni.*

10. DOCUMENTAȚIE: *N/A*

11. PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA OBTINEREA DE AVIZE, APROBARI, EXCEPTĂRI DE LA ORGANELE COMPETENTE: *N/A*

12. PRECIZAREA AUTORIZAȚIILOR, AVIZELOR, ETC. PE CARE OFERTANTUL TREBUIE SA LE DETINA: *Autorizare IGSU, Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului și anexele acestuia din care să reiasă prestarea activităților solicitate, certificare ISO 9001/2015.*

13. FURNIZORI POSIBILI : conform catalogului SEAP;

AVIZAT

Șef compartiment,
IDT3 Anișoara TUDOR

INTOCMIT,

Cadru tehnic cu atribuții PSI,
Laurențiu EPURE

AVIZAT

Șef Serviciul Managementul Calității,
IDT Daniela DUMITRU